

Информация о проверках в период с 01.01.2014 по 1.05.2014

Проверяющий орган	Дата и номер представления (протеста)	Результаты проверки	Принятые меры по результатам проверок
Прокуратура	№ 21-54-501.2014 от 10.02.2014	Представление об устранении нарушений законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений (несвоевременно поставлен на внутришкольный учет)	Приняты меры по устранению нарушений: повторно ознакомлены классные руководители с порядком постановки на внутришкольный учет
Прокуратура	21-54-629.2014 от 18.02.2014	Представление об устранении нарушений законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах от 18.02.2014 № 21-54-629-2014	Журнал регистрации приведен в соответствие с Правилами
Прокуратура	21-54-739.2014 от 26.02.2014	Представление об устранении нарушений законодательства об образовании от 26.02.2014 № 2154-739-2014 (не размещены 2 положения на сайте школы	Размещены Правила внутреннего трудового распорядка, Коллективный договор
Министерство образования и науки Самарской области	Акт от 24.03.2014	Нарушения: не составляется на год график сменности сторожей; коллективный договор составлен с нарушениями; сотрудники не обеспечиваются в полном объеме СИЗ	Приняты меры по устранению нарушений
Отдел надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Кинельский управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области	Предписания № 70, 71 от 03.04.2014 года	<p>На плане эвакуации обозначены не все первичные средства пожаротушения</p> <p>Отделка стен, пола, потолка на путях эвакуации выполнена из горючих материалов</p> <p>Двери, разделяющие коридоры от фойе, не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах</p> <p>Двери из спортзала открываются не по направлению выхода</p> <p>В складском помещении, гладильной комнате отсутствуют двери в противопожарной перегородке 1 типа, имеющая нормированный предел огнестойкости</p> <p>Установить дверь, отделяющую лестничную клетку и коридор на 2 этаже</p> <p>Пожарный шкаф не соответствует требованиям</p> <p>Обозначить категорию, класс пожароопасности на дверях складов, производственных помещений</p> <p>Ширина эвакуационного выхода в свету ведущего из помещения группы на 1 этаже – 67 см</p> <p>Люк не имеет предел огнестойкости</p> <p>Отсутствует стальная стремянка на чердак</p> <p>Из спортзала отсутствует второй эвакуационный выход</p> <p>Не обеспечена пропитка огнезащитным составом сценических занавесей</p>	Администрацией м.р. Кинельский выделены средства на устранение нарушений