

Отдел надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

г. Кинель

(место составления акта)

« 06 » апреля 2016 г.

(дата составления акта)

14:30

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 81

Самарская область, Кинельский р-он, с. Новый Сарбай, ул. Школьная д.

По адресу/адресам: 38-1.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения(приказа) от 21.03.2016 г. № 81 начальника отдела надзорной

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

деятельности г.о. Кинель и м.р. Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и

фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

главного государственного инспектора г.о. Кинель и м.р. Волжский и Кинельский Самарской

области по пожарному надзору) Воробьева Владимира Павловича

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Государственного

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица,

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя

общеобразовательная школа с. Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской

области

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«24» марта 2016 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«06» апреля 2016 г. с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 0,5 часа

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 1,5 часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности г.о. Кинель и м.р. Волжский и Кинельский

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Самарской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор, Золотухина Любовь Викторовна 24.03.2016 г. в 12⁰⁰ ч.;

О предстоящей проверке уведомлен 21.03.2016г..

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Аристов Константин Владимирович – ст. инспектор отделения

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)

надзорной деятельности (по г.о. Кинель и м.р. Кинельский) ОНД г.о. Кинель и муниципальных

проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или

районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической

работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный

наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

инспектор г.о. Кинель и Кинельский по пожарному надзору).

При проведении проверки присутствовали: Директор, Золотухина Любовь Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	2	3	4
1	В складском помещении на 1-м этаже, отсутствует дверь в противопожарной перегородке 1-го типа имеющая нормированный предел огнестойкости (не менее EI-30).	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88, п. 1,2,3, табл. 23, 24. Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7) п. 5.14* табл. 2, п. 7.4.	устанавливается
2	В гладильном помещении на 1-м этаже, отсутствует дверь в противопожарной перегородке 1-го типа имеющая нормированный предел огнестойкости (не менее EI-30).	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88, п. 1,2,3, табл. 23, 24. Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7) п. 5.14* табл. 2, п. 7.4.	устанавливается
3	Пожарный рукав не присоединен к пожарному крану. Пожарный шкаф выполнен из горючего материала, и не имеет элементы для обеспечения его опломбирования и фиксации в закрытом положении.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п.57.	устанавливается
4	В складском помещении на 2-м этаже, отсутствует дверь в противопожарной перегородке 1-го типа имеющая нормированный предел огнестойкости (не менее EI-30).	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88, п. 1,2,3, табл. 23, 24. Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7) п. 5.14* табл. 2, п. 7.4.	устанавливается
5	В помещении зала для музыкальных и гимнастических занятий на 2- этаже применяются отделочные материалы покрытия полов (линолеум) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.134 п.6, п.7	устанавливается
6	В игровых и спальнях помещениях на 1-м и 2- этажах применяются отделочные материалы покрытия полов (линолеум) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.134 п.6, п.7	устанавливается

не выявлены

не выявлены

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Ст. инспектор отделения (по г.о. Кинель и м.р. ;Кинельский) ОНД г.о. Кинель и м.р. Волжский и Кинельский УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области – государственный инспектор г.о. Кинель и м.р. Кинельский по пожарному надзору майор внутренней службы Аристов Константин Владимирович

« 06 » апреля 2016 г.

Директор, Золотухина Любовь Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 06 » апреля 2016 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего проверку)